



**Gmina Wolin**  
**Zakład Gospodarki**  
**Komunalnej i Mieszkaniowej**

72-510 Wolin, ul. Świerczewskiego 4a

NIP 855-000-48-52

REGON 810516461


tel./fax (0-91) 326-16-21

e-mail: zgkimwolin@gmail.com

znak sprawy: OUK.4301.71.2016.AK

Wolin, 17.06.2016 r.

L.dz./J.M.../2016



Centrum Obsługi Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych  
ul. Leśna 4a  
72-513 Wiselka

## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**

**do sieci wodociągowej dla nieruchomości dz.nr 194/23 położonej w miejscowości Wiselka.**

Na podstawie § 29 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ( Dz.Urz.Województwa Zachodniopomorskiego Nr 61, poz 1128) a w związku z wnioskiem z dnia 14.06.2016 r. informuję, że dostawę wody dla nieruchomości położonej w Wiselce działka geodezyjna nr 194/23 należy projektować według następujących zasad:

### **I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:**

- 1) włączenie zaprojektować do rurociągu PE Ø 90 ułożonego w pasie drogowym drogi dojazdowej głębokość ca 1,5 m wskazanego na mapie kolorem niebieskim na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków,
- 2) ciśnienie robocze ca. 0,25 MPa,
- 3) włączenie do rurociągu zaprojektować za pomocą kształtki pod ciśnieniem,
- 4) średnicę przyłącza dostosować do zapotrzebowania na wodę,
- 5) w miejscu wcinki do sieci wodociągowej przewidzieć zasuwę odcinającą przyłączy.

### **II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO:**

Dla określenia ilości zużytej wody przewidzieć montaż wodomierza Ø 25 na konsoli . Zlokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia lub w szczelnej studzience wodomierzowej , zlokalizowanej na granicy działki. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody .

### III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

- 1) trasę przyłącza uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami lub właścicielami uzbrojenia podziemnego oraz właścicielami terenu przez które przebiega przyłącze,
- 2) budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami,
- 3) wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy.  
Termin ważności warunków – 24 miesiące od daty wystawienia,
- 4) przyłączenie wybudowanego przyłącza po pozytywnym odbiorze do sieci wodociągowej wykona dostawca wody.
- 5) niniejsze warunki są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości na dzień ich wydania.
- 6) dokumentację techniczną po uzgodnieniach należy złożyć w 1 egz. w naszym zakładzie.

Wyżej wymienione warunki nie stanowią zgody na podłączenie do sieci wodociągowej, zgoda zostanie wydana po przedłożeniu dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego. Zakład zapewni dostawę wody po wykonaniu przyłącza zgodnie z dokumentacją oraz spisaniem stosownej umowy.

#### UWAGA!

Nie zezwala się na połączenie wybudowanego przyłącza lub instalacji wewnętrznej zasilanej z naszej sieci wodociągowej z istniejącym przyłączem zasilanym z innego ujęcia wody. Dotychczasowe przyłącze wodociągowe należy trwale rozłączyć w miejscu jego włączenia w studzience wodomierzowej znajdującej się w działce 194/4 i od strony działki 194/23 i zaślepić odpowiednimi kształtkami.

Z poważaniem:

p.o. DYREKTOR

*Bogdan Wilkowski*