

ZARZĄD POWIATU

w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 7b

72-480 Kamień Pomorski

UCHWAŁA NR 128/ 506 /2017

ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie na likwidację środka trwałego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1868),

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie na likwidację środka trwałego w postaci: kotła gazowego BUDERUS LOGANO GE 434, nr inwentarzowy 000043/ZSP/085, otrzymanego w 2008 roku będącego majątkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Członkowie Zarządu

Marek Matys

Adam Celiński

Bogusław Hilarski

Jarosław Kapitan

ZARZĄD POWIATU

w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 7b

72-450 Kamień Pomorski

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 128/ 506 /2017
ZARZĄDU POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 12 grudnia 2017 r.**

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie na likwidację środka trwałego.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie zwróciła się z wnioskiem w sprawie wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego w postaci kotła gazowego BUDERUS LOGANO GE 434, znajdującego się na w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie. Środek trwały został przekazany na rzecz szkoły w 2008 roku na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach robót budowlanych polegających na wymianie pieca gazowego. W dniu 14 listopada 2017 roku nastąpił wyciek wody z układu centralnego ogrzewania spowodowany pęknięciem trzech członów kotła gazowego. Stan pozostałych członów kotła wykazuje nadmierne zużycie i ślady wycieków. Piec centralnego ogrzewania uległ nieodwracalnej awarii i jego naprawa jest ekonomicznie nieopłacalna a dalsza jego eksploatacja stwarza zagrożenie bezpieczeństwu osobom przebywającym na terenie placówki.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.