

Międzyzdroje, dn. 24.07.2015 r.



A12
7/11

30 LIP. 2015

Starostwo Powiatowe
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

L.dz.: 2428/2015

Dotyczy: warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. geod. nr 168/5 przy ul. Głównej w miejscowości Lubin gm. Międzyzdroje.

W odpowiedzi na zlecenie dotyczące wydania warunków technicznych wykonania przyłączy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla projektowanego domu jednorodzinnego na dz. geod. nr 168/5 przy ul. Głównej w miejscowości Lubin gm. Międzyzdroje, przedstawiam poniżej warunki jakie należy spełnić przy projektowaniu i wykonaniu przyłącza:

I. Wodociągowego:

1. Miejsce włączenia - istniejący wodociąg PE 160 (końcówka sieci zakończona zasuwą) usytuowany w ul. Głównej.
2. Przyłącze należy wykonać z rur PEHD/PN 10 odpowiednio oznaczonych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
3. Wodomierz należy zamontować na wypoziomowanej konsoli.
4. Za zestawem wodomierzowym należy zastosować zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci.
5. Na terenie omawianej posesji należy posadowić studzienkę wodomierzową zgodnie z n/w wymogami:
 - Studnia wodomierzowa mrozoodporna, bez dna, o przekroju prostokątnym z zestawem/ami konsoli umożliwiającym montaż wodomierzy DN15/20/25, zawór odcinający, zawór zwrotny antyskażeniowy z zaworem spustowym, zamontowanym/i na rozsuwanej listwie ze stali nierdzewnej, dostępnym/i z poziomu gruntu. Studnia

wyposażona w zwieńczenie teleskopowe zapewniające regulację wysokości do 200 mm i nachylenie pod kątem do 10 st. oraz prostokątną pokrywę z ramą z żeliwa sferoidalnego klasy B125 zamykaną na zamek. Korek izolacyjny powinien być wykonany ze spienionego polietylenu, a izolacja boczna studni z polistyrenu.

II. Kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej - istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej usytuowana w ul. Głównej.
2. Na przyłączy kanalizacyjnym należy zainstalować studzienkę rewizyjną zlokalizowaną w na terenie działki nr 168/5.
3. Włączenie do sieci kanalizacyjnej może być wykonane wyłącznie pod nadzorem pracownika ZWiK. Sp. z o.o. w Międzyzdrojach.

III. Kanalizacji deszczowej:

1. W omawianym rejonie brak jest kanalizacji deszczowej.
2. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej, wody opadowe należy rozsączyć w gruncie lub wykorzystać do nawadniania zieleni na terenie posesji (art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz.U. Nr 72 z 2001 r., poz. 747 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania odprowadzania ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej).

Na wykonanie robót związanych z przyłączeniem do sieci wod.-kan. w ul. Głównej należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o zgodę na posadowienie infrastruktury wod.-kan. w ul. Głównej, oraz warunków rozebrania i odtworzenia nawierzchni.

Projekt techniczny na przyłącza wod.-kan. sporządzony przez osobę upoważnioną należy uzgodnić w ZWiK Sp. z o. o. w Międzyzdrojach.

Przed zasypaniem przyłączy należy wykonać operat geodezyjny i zgłosić przyłącza do odbioru technicznego.

Warunkiem zgody na eksploatację przyłączy jest dostarczenie do ZWiK Spółka z o.o. w Międzyzdrojach dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Po wykonaniu i zinwentaryzowaniu przyłączy pozostają własnością inwestora.

Pozostałe warunki dotyczące odbioru przyłączy wod.-kan.

1. Do odbioru końcowego przyłącza wod.-kan. należy dostarczyć:
 - ✓ ważne warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci wod.-kan. wydane przez ZWiK Sp. z o. o.,
 - ✓ jeden egzemplarz mapy inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w Powiatowym Wydziale Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pom. oraz jeden egzemplarz geodezyjnego szkicu powykonawczego wybudowanego przyłącza wod.-kan.,
 - ✓ jeden egzemplarz projektu technicznego przyłącza wod.-kan.
2. Włączenie tj. wcinę do istniejącej sieci wodociągowej wykonuje odpłatnie ZWiK Sp. z o. o. Dopuszcza się, że inwestorzy we własnym zakresie mogą dokonać wciniki za zgodą ZWiK Sp. z o. o. i pod nadzorem pracownika ZWiK Sp. z o. o. d/s odbiorów.
3. W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót wodociągowych i kanalizacji sanitarnej warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty ich wystawienia.
4. Każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji wymaga uzgodnienia z ZWiK Sp. z o. o.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr Grażyna Ingielewicz