

Międzyzdroje, dn. 24.07.2015 r.



A12  
7/11

30 LIP. 2015

Starostwo Powiatowe  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Wolińska 7b  
72-400 Kamień Pomorski

L.dz.: 9128/2015

**Dotyczy: warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. geod. nr 168/5 przy ul. Głównej w miejscowości Lubin gm. Międzyzdroje.**

W odpowiedzi na zlecenie dotyczące wydania warunków technicznych wykonania przyłączy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla projektowanego domu jednorodzinnego na dz. geod. nr 168/5 przy ul. Głównej w miejscowości Lubin gm. Międzyzdroje, przedstawiam poniżej warunki jakie należy spełnić przy projektowaniu i wykonaniu przyłącza:

#### **I. Wodociągowego:**

1. Miejsce włączenia - istniejący wodociąg PE 160 (końcówka sieci zakończona zasuwą) usytuowany w ul. Głównej.
2. Przyłącze należy wykonać z rur PEHD/PN 10 odpowiednio oznaczonych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
3. Wodomierz należy zamontować na wypoziomowanej konsoli.
4. Za zestawem wodomierzowym należy zastosować zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci.
5. Na terenie omawianej posesji należy posadowić studzienkę wodomierzową zgodnie z n/w wymogami:
  - Studnia wodomierzowa mrozoodporna, bez dna, o przekroju prostokątnym z zestawem/ami konsoli umożliwiającym montaż wodomierzy DN15/20/25, zawór odcinający, zawór zwrotny antyskażeniowy z zaworem spustowym, zamontowanym/i na rozsuwanej listwie ze stali nierdzewnej, dostępnym/i z poziomu gruntu. Studnia

04 15 24 1