

wyposażona w zwieńczenie teleskopowe zapewniające regulację wysokości do 200 mm i nachylenie pod kątem do 10 st. oraz prostokątną pokrywę z ramą z żeliwa sferoidalnego klasy B125 zamykaną na zamek. Korek izolacyjny powinien być wykonany ze spienionego polietylenu, a izolacja boczna studni z polistyrenu.

II. Kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej - istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej usytuowana w ul. Głównej.
2. Na przyłączy kanalizacyjnym należy zainstalować studzienkę rewizyjną zlokalizowaną w na terenie działki nr 168/5.
3. Włączenie do sieci kanalizacyjnej może być wykonane wyłącznie pod nadzorem pracownika ZWiK Sp. z o.o. w Międzyzdrojach.

III. Kanalizacji deszczowej:

1. W omawianym rejonie brak jest kanalizacji deszczowej.
2. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej, wody opadowe należy rozsączyć w gruncie lub wykorzystać do nawadniania zieleni na terenie posesji (art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz.U. Nr 72 z 2001 r., poz. 747 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania odprowadzania ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej).

Na wykonanie robót związanych z przyłączeniem do sieci wod.-kan. w ul. Głównej należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o zgodę na posadowienie infrastruktury wod.-kan. w ul. Głównej, oraz warunków rozebrania i odtworzenia nawierzchni.

Projekt techniczny na przyłącza wod.-kan. sporządzony przez osobę upoważnioną należy uzgodnić w ZWiK Sp. z o. o. w Międzyzdrojach.

Przed zasypaniem przyłączy należy wykonać operat geodezyjny i zgłosić przyłącza do odbioru technicznego.

Warunkiem zgody na eksploatację przyłączy jest dostarczenie do ZWiK Spółka z o.o. w Międzyzdrojach dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Po wykonaniu i zinwentaryzowaniu przyłączy pozostają własnością inwestora.