



1. Istniejące grzejniki zdemontować, grzejniki przewidziane do ponownego montażu poddać płukaniu oraz ponownie zamontować, zdemontować istniejące zawory grzejnikowe.
2. Istniejące poziomy oraz pionowy zdemontować, zdemontować naczynie wzbiorcze systemu otwartego oraz urządzenia i instalacje w kotłowni.
3. Projektowana instalacja c.o. o parametrach 70/50 st.C wykonana z rur miedzianych o połączeniach lutowanych połączenia z armaturą na gwint, w najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne, pion powrotu zakończyć powyżej gałazki powrotnej najwyższego grzejnika trójnikiem i karkiem dla potrzeb rozbudowy instalacji na poddasze.
4. Projektowane grzejniki płytowe f-my VNH CosmoNova w typoszeregach zgodnych z częścią rysunkową, z głowicą termostaticzną Danfoss

[illegible]